

เอกสารแนบท้ายแบบรูปรายการ

การจัดจ้างขุดเจาะระบบน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล จำนวน 1 งาน

1. บ่อกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ให้ใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ
2. ความยาวของการเดินท่อ ตั้งแต่จุดเจาะบ่อบาดาล จนถึงสถานที่ก่อสร้างถังกรองน้ำ ความยาวไม่น้อยกว่า 108 เมตร ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบความยาวตามสภาพหน้างานจริง หากมีความยาวน้อยกว่า 108 เมตร ให้ผู้รับจ้างคืนเงินตามระเบียบราชการ
3. ท่อเหล็กอาบสังกะสี ให้ใช้ มอก.277-2532
4. ท่อ PVC ให้ใช้ มอก.17-2532
5. เสื่อไฟฟ้า คอร. ความยาว 9 เมตร ให้ใช้เสื่อไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้
6. การเจาะสำรวจดิน ให้สำรวจโดยวิธี Boring Test (SPT.)
7. วัสดุบางรายการที่ไม่ระบุไว้ในแบบรูปรายการ ให้อ้างอิงรายละเอียดและปริมาณตามบัญชีแสดงปริมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
8. งานคอนกรีต 1:2:4 ให้แก้ไขเป็นคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc ที่ตัวอย่างทรงกระบอก
9. คอนกรีต 1:1 ½ :3 (ผสมน้ำยากันซึม) ให้แก้ไขเป็น คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc ที่ตัวอย่างทรงกระบอก
10. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) ให้ใช้ยี่ห้อ Franklin หรือ Grundfos หรือ EBARA โดยให้ผู้รับจ้างนำเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน พิจารณอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดเจาะระบบน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล จำนวน 1 งาน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและปริมาณราคาค่าก่อสร้างที่กำหนดไว้ หากรายการใดมีความขัดแย้งกันกับข้อความข้างต้น ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อความข้างต้น ในข้อ 1-10 นี้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน